



Паспорт № _____ от _____ 20 ____ г.

Щебень известняковый

Ольшанского карьера

Накладная № Фр 40x70

Вагон №№ _____

В количестве _____

Наименование потребителя _____

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№№ п.-п.	Наименование показателей	
1	Зерновой состав. Полные остатки на ситах по массе	
	% Д наим.	93,1
	0,5 Дим+Днб	59,8
	Днаиб.	5,6
	1,25 Днаиб	0,2
2	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, по массе, %	2,2
3	Содержание зерен слабых пород, %	1,3
4	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, по массе, %	1,9
5	в том числе глины в комках	0,11
6	Марка по прочности	М "600"
7	Марка по истираемости	И-II
8	Марка по морозостойкости	F100
9	Объемный насыпной вес, кг/см ³	1323,0 кг/м ³
10	Наименование стандарта	ГОСТ 8267-93

Начальник ОТК _____
 Мастер погрузки _____
 Контролер ОТК _____